


### Poznámky:

- a. Vonkajšie vplyvy podľa STN33 2000-5-51.
- b. Káblové rozvody zrealizovať káblami typu CYKY-J(O) v stenách pod omietkou.
- c. Spínače inštalovať vo výške 120cm nad podlahou.
- d. Zásuvky dvojité pre polozapustenú montáž sa osadia podľa potreby investora 0,2 až 0,6m /kúpeľňa, kuchyňa 1,2m/.
- e. Zásuvky inštalovať: -KUCHYŇA - vo výške 20cm nad pracovnou doskou /individuálne zásuvky kuch. linky/
  - vo výške 30cm /štandardné zásuvky mimo prac. linky/
- f. - KÚPEĽŇA - vo výške 120cm
  - ZOSTÁVAJÚCE PRIESTORY - vo výške 30cm
- g. V kúpeľni a tech. miestnosti zrealizovať ochranné pospojovanie kovových súčiastok, armatúr a potrubných rozvodov vodičom H07V-K 6mm<sup>2</sup>, rovnako zrealizovať ochranné pospojovanie v priestore kuchyne.
- h. Zásuvky v priestoroch kúpeľne inštalovať v zmysle požiadavky STN 33 2000-7-701 časť 1 -mimo zóny 0, 1, 2.
- i. Zásuvky a spínače pri dverách osadiť vo všetkých priestoroch v rovnakej vzdialenosti od dverovej zárubne.
- j. Zásuvky a spínače inštalované vedľa seba inštalovať do spoločných montážnych rámciekov.

LEGENDA MIESTNOSTI			Em lx		Em z	Em wall	Em oalling	Na základe STN EN 12464-1 č.tabulky
Ozn.	Názov miestnosti	A	B		$U_o \geq 0,10$			
101	ZAVETRIE	100	150		50	50	30	9.1
102	CHODBA	100	150		50	50	30	9.1
103	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	200	300		50	50	30	11.1
104	ŠATNA MUŽI	200	300		75	75	50	10.4
105	ŠATNA ŽENY	200	300		75	75	50	10.4
106	KÚPEĽNA + WC ŽENY	200	300		75	75	50	10.4
107	KÚPEĽNA + WC MUŽI	200	300		75	75	50	10.4
108	TELOCVIČNA	300	500		100	75	30	44.26

UPOZORNENIE: TÁTO DOKUMENTÁCIA JE URČENÁ PRE ZISKANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, V PRÍPADE POUŽITIA TEJTO DOKUMENTÁCIE NA INÝ ÚČEL PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIE ZDRAVIA A ŽIVOTA PRACOVNÍKOV NA STAVBE A STAVENISKU.		
NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA	OCHRANA PRED ELEKTRICKÝM PRÚDOM (PODLA STN 332000-4-41)	
	NORMÁLNA PREVÁDZKA	PORUCHOVÝ STAV
	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
	KRYTOM, IZOLÁCIOU	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
3+N+PE,AC,50Hz,400V/TN-S		
1+N+PE,AC,50Hz,230V/TN-S		

				FBB-ELECTRIC s.r.o. www.fbb.sk, info@fbb.sk		Prevádzka: Šafárikova 443/16, Galanta 924 01		Časť:.	Elektroinštalácia
HIP:.				ING. ROMAN HANÁK		Stupeň:.	DSP	Č.projektu:.	P241108_V2
Zodpovedný p.:.		Ing. Bálint Forró		Dátum:.		12/2024		Razítko:.	Výtlačok č.:.
Vypracoval:.		Bc. Barnabás Forró		Formát:.		3xA4			
Názov stavby:.				Mierka:.		1:75			
PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU									
Stavebný objekt:.		SO 01 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU							
Č.parcely / KÚ:.		Lokalita: k.ú. MATÚŠKOVO, č.. 3629, 3628, 3630, 3634/2							
Investor:.		KO Box Club Galantia, Stavbárska 1044/1, 924 01 Galantia							
Názov výkresu:.		Svetelné rozvody - 1.NP							
		E03							