


INFORMATÍVNA SCHEMA  
ZAPOLJENIA ZDROJA TEPLA



LEGENDA ZARIADENIA:

- 22WK-600/1100 PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD
- 22WK-600/1700 DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- 22WK-600/1700 VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- 22WK-600/1700 REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO GAMMA MYJAVNA
- 22WK-600/1700 ŠÍRKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- 22WK-600/1700 VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESÁ
- 22WK-600/1700 TYP VYKUROVACIEHO TELESÁ
- 22WK-600/1700 S15, V15 HEIMEIER
- 22WK-600/1700 RADIATOROVÝ VENTIL HEIMEIER V – EXAKT + TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER
- 22WK-600/1700 SKRUTKOVANIE HEIMEIER REGULUX N UZATVARATEĽNÉ A VYPOŠŤACIE
- 22WK-600/1700 NAVRHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE OK
- 22WK-600/1700 NAVRHOVANÉ VRÁTNE POTRUBIE OK
- 22WK-600/1700 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT, KONKAŠA JEDNOTKA
- 22WK-600/1700 OSADŤ BETÓNOVÝ ZÁKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRIKON 5,0 KW, NAPÄTIE 400 V
- 22WK-600/1700 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT VYKOTORNÁ JEDNOTKA
- 22WK-600/1700 MENOVNÝ TEP. VÝKON 12,0 KW, SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÖV 190 L
- 22WK-600/1700 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT, KONKAŠA JEDNOTKA
- 22WK-600/1700 1B OSADŤ BETÓNOVÝ ZÁKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRIKON 1,0 KW, NAPÄTIE 220 V
- 22WK-600/1700 TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT VYKOTORNÁ JEDNOTKA
- 22WK-600/1700 MENOVNÝ TEP. VÝKON 3,0 KW, SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÖV 190 L
- 22WK-600/1700 3A TLAKOVÁ EXPAZNÁ NÁDOBA O OBJEME 20 LITROV
- 22WK-600/1700 3B TLAKOVÁ EXPAZNÁ NÁDOBA O OBJEME 5 LITROV
- 22WK-600/1700 4 ROZDELOVAČ VYKUROVANIA TYP UNIVENTA ULTIMATE PLUS S REGULOVATEĽNÝMI PRÍTOKOMERMI
- 22WK-600/1700 NA PRÍVOD. POTRUBÍ A TERMOSTAT. VENTILMI NA VRÁTOM POTRUBÍ – NÍZKOTEPLOTNÉ VYKUROVANIE
- 22WK-600/1700 5 LOKÁLNA VETRACIA JEDNOTKA S REKUPERAČIOU TEPLA TYP DMPLEX DL 50 WE
- 22WK-600/1700 VZDUCHOVÝ VÝKON 15/30/45/55 m3/h, EL. PRIKON 25 W, ÚČINNOSŤ 90%

LEGENDA Miestnosti:

OZN.	NÁZOV Miestnosti	PLOCHA (M2)
101	ZÁVETRIE	12,57
102	CHODBA	10,11
103	TECHNICKÁ Miestnosť	2,59
104	ŠATŇA MUŽI	20,86
105	ŠATŇA ŽENY	20,86
106	KÚPEĽNÁ + WC ŽENY	4,02
107	KÚPEĽNÁ + WC MUŽI	4,02
108	TELOCVIČNA	182,00

UPOZORNENIE:

MATERIÁL Y A ZARIADENIA V TOMTO PROJEKTE SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ. PRESNÉ DRUH Y MATERIÁLOV A TYP Y ZARIADENÍ BUDÚ UPRESNENÉ NA STAVE DODAVATEĽOM STAVBY PO DOHODE S INVESTOROM.

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POUŽITIE, NESLÚŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT, NEMOŽNO PODĽA NEHO STAVBU REALIZOVAŤ.

TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA SPLŇAŤ STN 73 05:40 – 2.

PODORYS 1.NP

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁV	KRESLIL:
ING. FURDA	ING. FURDA	ING. FURDA
KRAJ: TRNAVSKÝ	OKRES: GALANTA	CBAJ – ČAPOR – CBAJ, 951 17
INVESTOR: KO Box Club Galanta, Slovák 1044/1, 924 01 Galanta	REG.Č.: 0919AA5/2,5	TEL.: 0903 370 600
STAVBA	MAIL: furda@centrum.sk	FORMÁT 2 A4
PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKČNÝ OBJEKT	DATAUM 11/2024	STUPEŇ PRE STAV. POVL.
S UBYTOVACIOU JEDNOTKOU	Č. ZAK.	Č. VÝK.
Mätúškov, k.ú. Mätúškov, p.č. 3629, 3628, 3630, 3634/2	MIERKA 1:75	1
PROFESIA VYKUROVANIE		