

















| Označenie  | Názov                                 | Parametre                      | Typ/výrobca  |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
|         | Bod uzemnenia                         |                                |  |
| A       | Zapustené svetidlo                    | 24W, 230V, 50Hz, IP44/20       | LED120 VEGA-R 24W NW<br>GREENLUX, o.č. GXDW112     |
| B       | Prísadné svetidlo                     | 60W, 230V, 50Hz, IP66          | DUST PROFI LED NG 120 NW<br>GREENLUX, o.č. GXWP360 |
| C       | LED svetidlo so pohybovým<br>senzorom | 15W, 230V, 50Hz, IP54          | FALCO B 15W PIR<br>GREENLUX, o.č. GXPS120          |
| Qi      | Pohybový senzor 360°<br>Master        | 10A, 230V, 50Hz, IP54,<br>360° | PD-C 360i/8 Master<br>ESYLUX                       |
| Qn      | Pohybový senzor 360°<br>Slave         | 10A, 230V, 50Hz, IP54,<br>360° | PD-C 360/8 Slave<br>ESYLUX, o.č. EP10055379        |
| Qa      | Spínač polozapustený rad. 1           | 10A, 230V, 50Hz, IP20          | rada Valena<br>Legrand                             |
| Qb      | Spínač polozapustený rad. 5           | 10A, 230V, 50Hz, IP20          | rada Valena<br>Legrand                             |
| Qc      | Spínač polozapustený rad. 5b          | 10A, 230V, 50Hz, IP20          | rada Valena<br>Legrand                             |
| Qf      | Spínač sporákový                      | 16A, 400V, 50Hz, IP20          | rada Valena<br>Legrand                             |
| Zb      | Zásuvka polozapustená                 | 16A, 230V, 50Hz, IP20          |  |
| Zc    | Zásuvka polozapustená                 | 16A, 230V, 50Hz, IP44          | rada Valena<br>Legrand                             |
| RH    | Hl. rozvádzač<br>nástený              | 25A, 400V, 50Hz, IP20          |  |
| NO    | Antipanické svetidlo                  | 2W, 230V, 50Hz, IP65           | LAROS LED 3h GREENLUX,<br>o.č. GXNO055 + GXNO059   |
| NO    | Antipanické svetidlo                  | 2W, 230V, 50Hz, IP65           | LAROS LED 3h<br>GREENLUX, o.č. GXNO055             |
| STOP  | požiarny stop tlačítko                |                                | 676.25100<br>SCAME                                 |



**FBB-ELECTRIC s.r.o.**  
www.fbb.sk, info@fbb.sk

Prevádzka:  
Šafárikova 443/16, Galanta 924 01

Časť.:

**Elektroinštalácia**

|                  |  |         |         |             |              |
|------------------|--|---------|---------|-------------|--------------|
| HIP:             | ING. ROMAN HANÁK   | Stupeň: | DSP     | Č.projektu: | P241108_V2   |
|                  |  | Dátum:  | 12/2024 | Razítko:    | Výtlačok č.: |
| Zodpovedný p.:   | Ing. Bálint Forró  | Formát: | A4      |             |              |
| Vypracoval:      | Bc. Barnabás Forró   | Mierka: | -       |             |              |
| Názov stavby:    | <b>PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKČNÝ OBJEKT<br/>S UBYTOVACOU JEDNOTKOU</b> |         |         |             |              |
| Stavebný objekt: | <b>SO 01 - MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU</b>                  |         |         |             |              |
| Č.parcely / KÚ:  | Lokalita: k.ú. MATÚŠKOVO, č.. 3629, 3628, 3630, 3634/2                     |         |         |             |              |
| Investor:        | KO Box Club Galanta, Stavbárska 1044/1, 924 01 Galanta                     |         |         |             |              |
| Názov výkresu:   | Legenda použitých prístrojov   |         |         |             | E09          |