



DETAIL ZAPOJENIA KÚPEĽNÉHO VYKUROVACIEHO TELESA
GAMA MYJAVA

LEGENDA:


1. Prípojenie vykurovacieho tela rohové, farba biela
2. Svorková spojka s ušľachtleným zvitkom
3. Krycia rozetka
4. Prípojovacia garnitúra s upevňovacím systémom
5. Násuvná objímka
6. Vykurovacia rúrka v ochranej rúčke
7. Vodiaci obliak 90°
8. Sténové konzola



PRÍPOJENIE VYKUROVACIEHO
TELESA KORAD VENTIL – KOMPAKT
ZO STENY



INFORMATÍVNA SCHÉMA
ZAPOJENIA ZDROJA TEPLA



LEGENDA ZARIADENIA:

PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD

22VK-600/1100

DLŽKA VYKUROVACIEHO TELESA

VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA

REBRÍKOVÉ VYKUROVACIE TELESO GAMA MYJAVA

KO-1850/600

ŠÍRKA VYKUROVACIEHO TELESA

VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA

TPP VYKUROVACIEHO TELES

RADIÁTOROVÝ VENTIL HEIMEIER V – EXAKT + TERMOSTATICKÁ HLAVICA HEIMEIER

SKRUTKOVANIE HEIMEIER REGULUX N UZATVÁRATEĽNÉ A VYPŮŠŤACIE

NAVRIHOVANÉ PRÍVODNÉ POTRUBIE ØK

NAVRIHOVANÉ VRÁTNE POTRUBIE ØK

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT, KONKAŠA JEDNOTKA,

1A OSADŤ BETÓNOVÝ ZÁKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRÍKON 5,0 KW, NAPÄTIE 400 V

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT VÝSTORNÁ JEDNOTKA,

2A MENOVÝTÝP, VÝKON 12,0 KW, SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÝP 190 L

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT, KONKAŠA JEDNOTKA,

1B OSADŤ BETÓNOVÝ ZÁKLAD MIN. 150MM OD STENY, EL. PRÍKON 1,0 KW, NAPÄTIE 220 V

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA VALLANT VÝSTORNÁ JEDNOTKA,

2B MENOVÝTÝP, VÝKON 3,0 KW, SO ZABUDOVANÝM ZÁSOBNÍKOM TÝP 190 L

TLAKOVÁ EXPAZNÁ NÁDOBA O OBJEME 20 LITROV

TLAKOVÁ EXPAZNÁ NÁDOBA O OBJEME 5 LITROV

ROZDELOVAČ VYKUROVANIA TPP UNIVERTA ULTIMATE PLUS S REGULOVATEĽNAMI PRETOKOMERMI

4 NA PRÍVOD, POTRUBÍ A TERMOSTAT. VENTILMI NA VRÁTOM POTRUBÍ – NÍZKOTEPLOTNÉ VYKUROVANIE

5 LOKÁLNA VETRAČIA JEDNOTKA S REKUPERAČIOU TEPLA TPP DUPLEX DL 50 WE



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

| OZN. | NÁZOV MIESTNOSTI | PLOCHA (M2) |
|------|-------------------|-------------|
| 201 | SCHODISKO | 6,48 |
| 202 | CHODBA | 2,90 |
| 203 | JEDÁLEŇ + KUCHYŇA | 18,08 |
| 204 | IZBA | 16,60 |
| 205 | IZBA | 14,53 |
| 206 | WC + KÚPEĽNÁ | 5,82 |
| 207 | TERASA | 12,57 |

UPOZORNENIE:

MATERIÁL Y A ZARIADENIA V TOMTO PROJEKTE SÚ UVEDENÉ AKO REFERENČNÉ. PRESNÉ DRUH Y MATERIÁLOV A TYP Y ZARIADENÍ BUDÚ UPRESNENÉ NA STAVBE DODAVATEĽOM STAVBY PO DOHODE S INVEŠTOROM.

POZNÁMKA:

TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ NA STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POUŽITIE, NESLŮŽÍ AKO REALIZAČNÝ PROJEKT, NEMOŽNO PODĽA NEHO STAVBU REALIZOVAŤ.

TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MUSIA SPLŇAŤ STN 73 05:40 – 2.

PÔDORYS 2.NP

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAŤ | KRESLIL: | ING. ŠTEFFAN FURDA |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|
| ING. FURDA | ING. FURDA | ING. FURDA | PODĽANSKÁ ULICA 693/102 |
| KRAJ: TRNAVSKÝ | OKRES: GALANTA | CBAU – ČAPOR – CBAU, 951 17 | REG.C.: 0919AA5/2,5 |
| INVEŠTOR: KO Box Club Galanta, Slovákiska 1044/1, 924 01 Galanta | | TEL.: 0903 370 600 | MAIL: furda@centrum.sk |
| STAVBA | PRESTAVBA RD A HB NA MULTIFUNKČNÝ OBJEKT S UBYTOVACOU JEDNOTKOU | FORMÁT | 2 A4 |
| | Matúškovo, k.ú. Matúškovo, p.č. 3629, 3628, 3630, 3634/2 | DATEM | 11/2024 |
| | | STUPEŇ | PRE STAV. POVL. |
| PROFESIA | VYKUROVANIE | Č. ZAK. | |
| | | MIERKA | 1:75 |
| | | Č. VÝK. | 2 |